

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
98-260 Burzenin

Burzenin, dnia 12-07-2022 r.

Do wszystkich wykonawców postępowania nr ZPI.271.10.2022

Znak: ZPI 271.10.2022

Numer referencyjny: 2022/BZP 00223653/01

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 na: „**Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z siłownią zewnętrzną**”

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający Gmina Burzenin działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). informuje, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie o treści:

1.

Po rozeznaniu rynku w zakresie słupów piłkochwyków informujemy, że w chwili obecnej niedostępne są słupy aluminiowe wewnętrznie uźebrowane o grubości ścianki min. 2,5mm. Proszę o dopuszczenie słupów aluminiowych o grubości ścianki 2mm, lub słupów stalowych, które cechują się znacznie wyższą jakością.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do piłkochwyków słupów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wykonanych z profilu o przekroju 100x100x4 mm.

Wójt Gminy
-//-
Jarosław Janiak